

Güteinformation gemäß Trinkwasserverordnung BGBl. II Nr. 304/2001 i.d.g.F., §6

Asten

2021

Parameter	Einheit	Messwerte			Grenzwert	Richtwert
pH - Wert		7,2	-	7,6	-	≥ 6,5 und ≤ 9,5
Gesamthärte	°dH	14,8	-	20,2	-	
Karbonathärte	°dH	12,7	-	17,1	-	
Calcium	mg/l	76,7	-	102,7	-	400
Magnesium	mg/l	17,7	-	25,3	-	150
Natrium	mg/l	15,3	-	26,4	-	200
Kalium	mg/l	3,0	-	4,5	-	50
Nitrat	mg/l	14,9	-	29,1	50,0	
Chlorid	mg/l	29,3	-	54,6	-	200
Sulfat	mg/l	24,8	-	30,4	750	250
Pestizide						
Summe Pestizide	µg/l	Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar			0,5	
Einzelsubstanz	µg/l				0,1	

Legende: [°dH] Grad deutscher Härte
 [mg/l] Tausendstel Gramm pro Liter
 [µg/l] Millionstel Gramm pro Liter

Gemäß § 6, Absatz 2 und 4 weisen wir darauf hin, dass diese Information allen Verbrauchern (z.B. durch Informationsblätter der Gemeinde oder auf andere geeignete Weise) zur Kenntnis zu bringen ist.