LINZ AG

Güteinformation gemäß Trinkwasserverordnung BGBl. II Nr. 304/2001 i.d.g.F., §6

Asten

2019

Parameter	Einheit	Messwerte			Grenzwert	Richtwert
pH - Wert		7,2	-	7,5	-	≥ 6,5 und ≤ 9,5
Gesamthärte	°dH	14,3	-	18,1	-	
Karbonathärte	°dH	12,8	-	15,4	-	
Calcium	mg/l	74,2	-	93,1	-	400
Magnesium	mg/l	17,2	-	22,1	-	150
Natrium	mg/l	12,5	-	18,1	-	200
Kalium	mg/l	2,8	-	3,6	-	50
Nitrat	mg/l	13,7	-	20,3	50,0	
Chlorid	mg/l	26,6	-	40,6	-	200
Sulfat	mg/l	21,4	-	24,3	750	250
Pestizide						
Summe Pestizide	µg/l	0,09			0,5	
Einzelsubstanz						
DACT	µg/l	0,04			0,1	
CGA 369873	µg/l	0,05			0,1	

Legende:
[°dH] Grad deutscher Härte
[mg/l] Tausendstel Gramm pro Liter
[µg/l] Millionstel Gramm pro Liter

Gemäß § 6, Absatz 2 und 4 weisen wir darauf hin, dass diese Information allen Verbrauchern (z.B. durch Informationsblätter der Gemeinde oder auf andere geeignete Weise) zur Kenntnis zu bringen ist.